

EAUX DE BAINADES
Contrôle sanitaire

Charleville-Mézières le : 11 juillet 2024

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERVICE DES BASES DE LOISIRS
Conseil Départemental des Ardennes
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Baignade : LAC DE BAIRON

en EAU SUPERFICIELLE

prélevé le : **lundi 08 juillet 2024 à 11h33**

par : LAURA DUBOIS

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code du prélèvement : 00800052692

Code Sise du site : 008001395

Point de surveillance : LAC DE BAIRON

Commune : BAIRON ET SES ENVIRONS

Code SISE du PSV : 0080000001703

Code UE du PSV : FRF2108116D008030

| | <i>Résultats</i> | | <i>Valeurs limites</i> | |
|---|------------------|------------|------------------------|---------------|
| | valeur | Unité | bon/moyen | moyen/mauvais |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | |
| FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV | faible | SANS OBJET | | |
| TEMPÉRATURE DE L'AIR | 23,0 | °C | | |
| TEMPÉRATURE DE L'EAU | 21 | °C | | |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | |
| TRANSPARENCE SECCHI | 0,7 | m | | |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | | | | |
| HUILES MINÉRALES | ABSENCE | SANS OBJET | | |

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type d'analyse :

Code SISE de l'analyse : 00056507

Code laboratoire de l'analyse : 0204

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|-----|------|
| ENTÉROCOQUES /100ML (MP) | <15 | n/(100mL) | 100 | 660 |
| ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) | 30 | n/(100mL) | 100 | 1800 |

Interprétation globale du prélèvement : Bon

Conclusion sanitaire de l'ARS

Ces résultats révèlent une eau conforme pour les paramètres classiques. Toutefois, il est à signaler une transparence de l'eau inférieure à la norme impérative de un mètre qui pourrait constituer un risque pour la sécurité des baigneurs. Une vigilance accrue des Maîtres Nageurs Sauveteurs sera nécessaire. Ces résultats ainsi que leur commentaire devront être affichés sur le lieu de baignade.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
la Responsable Unité Eau - Protection de la ressource



Marie-Charlotte DANJON

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ars
Agence Régionale de Santé
Grand Est

Délégation territoriale des Ardennes

**EAUX DE BAINADES
Contrôle sanitaire**