

EAUX DE BAINADES
Contrôle sanitaire

Charleville-Mézières le : 24 juillet 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
 SERVICE DES BASES DE LOISIRS
 Conseil Départemental des Ardennes
 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Baignade : LAC DE BAIRON

en EAU SUPERFICIELLE

Code du prélèvement : 00800052582
 Code Sise du site : 008001395
 Point de surveillance : LAC DE BAIRON
 Commune : BAIRON ET SES ENVIRONS

prélevé le : **lundi 17 juillet 2023 à 09h44**
 par : LABORATOIRE DE L' AISNE
 Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0080000001703
 Code UE du PSV : FRF2108116D008030

	<i>Résultats</i>		<i>Valeurs limites</i>	
	valeur	Unité	bon/moyen	moyen/mauvais
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV	nulle	SANS OBJET		
TEMPÉRATURE DE L'AIR	18,5	°C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU	22	°C		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
TRANSPARENCE SECCHI	0,8	m		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET		

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type d'analyse : EB Code SISE de l'analyse : 00056341 Code laboratoire de l'analyse : 0204

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	1800


Interprétation globale du prélèvement : Bon

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité mais la transparence est inférieure à 1 mètre.

La surveillance devra être renforcée.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
 le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité



David ROCHE